



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru](mailto:arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон/факс: (8182) 21-20-80

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

«11» апреля 2017 г.

№ 56-2260-2407/А

ул. Теснанова, д. 16, к. 1, каб. 28,  
г. Архангельск, Архангельская обл., 14 час. 00 мин.  
(место составления)

По адресу/адресам: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 19

На основании: Распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 56-2260/Рк от 22.03.2017 г. была проведена плановая выездная проверка с целью осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об энерго-сбережении и о повышении энергетической эффективности, в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утверждённым приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № 252-од от 31.10.2016 г., согласованным с Управлением Генеральной прокуратуры по Северо-Западному Федеральному округу, размещенным на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора в сети Интернет.

в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области "Новодвинский комплексный центр социального обслуживания" (ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО»),

ИНН 2903005275, ОГРН 1022901005346.

Дата и время проведения проверки:

с «04» апреля 2017 г. 08 час. 30 мин. по «11» апреля 2017 г. 17 час. 30 мин.




Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

О проведении проверки уведомлен(ы): по электронной почте

Директор ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО», Галашева  
Светлана Эдуардовна


27.03.2017г.

 ✓

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО», Галашева  
Светлана Эдуардовна

04.04.2017г.

 ✓

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:

Бурянин Алексей Николаевич – государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Архангельской области.

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО», Галашева  
Светлана Эдуардовна

Фактический адрес:

164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 19

Основной вид деятельности: Проведение социально-оздоровительных, социально-медицинских, реабилитационных, профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и иных категорий граждан.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:

- 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 19

- 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтовых Бригад, 5



Руководитель: Директор ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО»,  
Галашева Светлана Эдуардовна

	Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	2	2	2
Оснащенность приборами учета (да / нет)	да	да	да

1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 программа : 2012-2017 гг; Приказ №350/д от 24.03.2014 «О внесении изменений в программу учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»): - утвержден директором ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО», Галашевой Светланой Эдуардовной.

2. Энергетический паспорт ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО», регистрационный номер № 000042-ЭЗ-ЭП-03-12 от января 2012 г., составленный по результатам обязательного энергетического обследования, проведенного ООО «Северная энергетическая компания» в январе 2012 г., зарегистрирован в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

В ходе проведения проверки нарушений требований Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: выявлено, а именно:

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не в полном объеме выполнены обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и не выдержаны сроки их проведения, указанные в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно: Замена ЛН на энергосберегающие лампы.	ч. 1 ст. 25 Закона № 261-ФЗ	Директор ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО», Галашева Светлана Эдуардовна



Перечень сокращений:

№ 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- приложение № 1 – «Информация о наличии программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 2 л. в 1 экз.;
- приложение № 2 – «Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок» на 1 л. в 1 экз.;
- приложение № 3 – «Данные о выполнении требований об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений» на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бурянин Алексей Николаевич



С Актом проверки от 11.04.2017 г. № 56-2260-2407/А ознакомлен(а), копию Акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО», Галашева Светлана Эдуардовна

«11» 04 2017 года  ✓

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---